



Olsztyn, dnia 14. 02. 2012 r.

L.dz. 90 – 0902/1251 / MG/2012

Nr postępowania : 49/2012/PN/DZP

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  
ul. Oczapowskiego 2  
10 – 957 Olsztyn

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii z częścią sekcijną i dydaktyczną – Katedra Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 18 w Olsztynie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Przedmiar robót w branżach budowlanych, elektrycznych i sanitarnych nie zgadza się z załączoną dokumentacją projektową.

Przedmiary nie obejmują wyposażenia pomieszczeń.

Prosimy o odpowiedź, czy nie mamy uwzględniać wyposażenia, a jedynie bazować na przedmiarach.

Na rysunku technologii jest wykaz wyposażenia jak lampy bakteriobójcze, ekrany multimedialne, stanowiska komputerowe, centrale higieniczne, stoły, stanowisko z mikroskopem z zestawem przekazu medialnego itd. Które z tych urządzeń mamy wyceniać.

Brak w przedmiarach pozycji zabezpieczenia okien siatką przeciw owadom.

W branży budowlanej na rzucie parteru pokazane są ścianki działowe z płyt laminowanych + drzwi.

Brak w przedmiarach ścianki pełnej 1,22x2,20 m – szt 1

Czy doliczyć ją do pozycji nr. 83 przedmiaru.

*Chosin*

Prosimy o odpowiedź na nasze zapytania. W wypadku nakazania wyceny urządzeń i przedmiotów wyposażenia pomieszczeń prosimy o dostarczenie wykazu wraz z ilością oraz producentami.

**Odpowiedź:**

**Dotyczy wyposażenia wymienionego w projekcie technologii:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie wymienione w projekcie technologii, m.in. lampy bakteriobójcze, ekrany multimedialne, stanowiska komputerowe, centrale higieniczne, stoły, stanowisko z mikroskopem z zestawem przekazu medialnego, nie jest przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego postępowania.

**Dotyczy zabezpieczenia okien siatką przeciw owadom oraz ścianek działowych:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zabezpieczenie okien siatką przeciw owadom, ścianki ustępowe z płyty laminowanej z drzwiami oraz ściankę pełną należy wycenić i wykonać według projektu budowlanego, wykonawczego, będącego Załącznikiem do SIWZ. Zamawiający informuje, iż podstawą do wykonania robót budowlanych oraz przygotowania oferty jest projekt budowlany. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, jako uzupełniające źródło informacji.

**Pytanie nr 2:**

W opisie do projektu instalacji elektrycznych jest zapis, że projekt instalacji teletechnicznych znajduje się w oddzielnym opracowaniu. Ponieważ Zamawiający nie udostępnił projektu ani przedmiaru robót instalacji teletechnicznych, prosimy o potwierdzenie, że te instalacje (sieć komputerowa, instalacje antywłamaniowe i kontroli dostępu, sygnalizacja pożaru, instalacje multimedialne) nie wchodzi w zakres zamówienia. W przypadku gdyby jednak instalacje te wchodziły w zakres zamówienia, prosimy o udostępnienie projektów, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż roboty instalacji teletechnicznych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 3:**

Opis technologiczny zawiera zapisy o wyposażeniu sal dydaktycznych w ekrany multimedialne, stanowiska komputerowe oraz inne elementy służące prezentacji. Prosimy o informację czy te urządzenia wchodzi w zakres objęty zamówieniem. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie zestawienia zawierającego ilości oraz parametry techniczne urządzeń podlegających dostawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie wymienione w projekcie technologii, m.in. lampy bakteriobójcze, ekrany multimedialne, stanowiska komputerowe, centrale higieniczne, stoły, stanowisko z mikroskopem z zestawem przekazu medialnego, nie jest przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 4:**

Wykazy materiałów zawarte w opisie do projektu instalacji elektrycznych oraz w przedmiarze tych instalacji nie zawierają lamp oświetlenia stołów sekcyjnych oraz lamp UV. Prosimy o informację czy lampy te ma dostarczyć i zainstalować Oferent, czy stanowią dostawę Inwestora. W przypadku gdy dostawa leży po

stronie Oferenta, prosimy o podanie szczegółów dotyczących parametrów tych lamp, a najlepiej przykładowych typów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż lamy oświetlenia stołów sekcyjnych oraz lampy UV nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie wymienione w projekcie technologii wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie wymienione w projekcie technologii nie jest przedmiotem zamówienia w zakresie niniejszego postępowania.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA

.....*Włodzisław Samulowski*.....

Podpis osoby uprawnionej